



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 48/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению**

**«Детский сад №144» города Кирова,**

**заведующему МКДОУ «Детский сад №144» Рыболовлевой Людмиле Петровне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору Литвака Д.Ю. от «26» января 2021 года №48, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «25» февраля 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «25» февраля 2021 г., с 09 ч. 00 мин. «01» марта 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «01» марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области младшим лейтенантом внутренней службы Сивковым Виталием Сергеевичем помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №144» города Кирова (ОГРН/ИНН 1034316507697 / 4348037215), расположенных по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Порошинская, 35а

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ №144 Рыболовлевой Людмилой Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Выходы из помещений (коридоров, холлов) на лестничную клетку оборудованы дверями, не обеспечивающими в закрытом положении уплотнение в притворах (между дверями и дверными коробками в закрытом положении имеются сквозные зазоры)	ч. 19 ст. 88, ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
2. ✓	В складских помещениях на первом этаже (кладовая, комната кастаньяши) дымовые пожарные извещатели автоматической	ст. 103 ФЗ №123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2022	

	установки пожарной сигнализации расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников (фактически на расстоянии 0,36 м в кладовой, 0,35 м в комнате кастелянши)			
3.	В складском помещении на первом этаже (с пожароопасной категорией В2, классом зоны по ПУЭ П-IIa) для освещения применен электросветильник без требуемой степени защиты	ст. ст. 18, 22, ч.ч. 1,12,13 ст.82 №123-ФЗ	01.08.2022	
4.	Устройство для самозакрывания противопожарной двери в складском помещении (комната кастелянши, пожароопасная категория В2, класс зоны по ПУЭ П-IIa) находится в неисправном состоянии (не обеспечивает полное закрывание двери)	ч. 8 ст. 88 №123-ФЗ; п. 406 ППР в РФ	01.08.2022	
5.	Светильники аварийного эвакуационного освещения, расположенные в холле на первом этаже, в групповой ячейке группы «Солнышко», в раздевалке группы «Солнышко», не обеспечивают необходимую продолжительность работы освещения путей эвакуации (спустя 40 минут после включения указанные светильники уже не работали)	ст. ст. 82, 89, №123-ФЗ; п. 7.6.3, табл. 7.28 СП 52.13330.2016	01.08.2022	
6.	Подвальный этаж используется для хранения коробок, строительных материалов и других горючих предметов	п.п. б) п. 16 ППР в РФ	01.08.2022	
7.	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) на втором этаже превышает 20 метров	п. 406 ППР в РФ	01.08.2022	
8.	В помещении кухни эксплуатируются электросветильники, не имеющие степени защиты не менее IP23 (установлены электросветильники типа «ПВЛМ» (ПВ – пылевлагозащитный; Л – Люминесцентные лампы М – Модернизированный), в которых установлены лампы меньшего диаметра 20 мм, чем диаметр фиксаторов с уплотнительными кольцами – 40 мм, таким образом, не обеспечивается степень защиты не менее IP23)	ч. 1 ст. 82, ст. 142 №123-ФЗ; п. 7.4.32, табл. 7.4.3 ПУЭ (издание седьмое)	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

#### Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды, облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Инспектор ОНДПР г. Кирова  
УНДПР Главного управления  
МЧС России по Кировской области  
– государственный инспектор  
г. Кирова по пожарному надзору

(должность государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 01 » марта 20 21 г.

Сивков В.С.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

И.П.

Предписание для исполнения получил:

*ze. se*

(подпись)

*df*

(должность)

*Pravoberezhnaya st*

(фамилия, инициалы)

« 01 » марта 20 21 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62, E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77